



**Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1**

Ostrava 28.2.2019

**Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení
lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**
(§ 25, odst.(11), c) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění)

**Držitel licence a provozovatel lokální distribuční soustavy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.:**

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.:

Zelená 2061/88a,
709 74 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27826554

1. Hodnocené období:

1.12.2018 – 31.12.2018

2. Licence číslo:

120806585, distribuce elektřiny (Z08)

3. Lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veoliaenergie.cz, www.veolia.cz

*Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN
EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001.*



Prostřednictvím lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.:
(dále LDS VPS), je uskutečňována distribuce elektřiny do 52 vymezených území dle udělené licence. Jedná se převážně o dodávky do průmyslových objektů.

4. Způsob zajišťování údržby

5. Údržba zařízení LDS VPS je zajišťována vlastními zaměstnanci i dodavatelským způsobem (Některé činnosti a práce jsou zajišťovány dodavateli, tito dodavatele vlastní příslušná oprávnění k prováděným činnostem a jsou prováděny na základě smluvního vztahu).

Investice do modernizace LDS VPS byly v roce 2018 ve výši 12 050 tis. Kč

Legislativní podpora zajišťování údržby

- a) Zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění,
- b) Řád prohlídek, údržby a revizí elektrických zařízení LDS VPS
- c) Pravidla a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních,
- d) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., v platném znění

6. Řád prohlídek, údržby a revizí elektrických zařízení

Stanoví základní požadavky provozovatele LDS VPS pro zajišťování činnosti na zařízení :

- venkovních vedení vvn a vn, kde se provádí
 - pochůzková kontrola – 1 x za rok (smluvním vztahem je četnost zvýšena na 2 x za rok)
 - preventivní údržba - 1 x za rok a dle operativních požadavků (v rámci této činnosti se provádí lezecká revizí volných vedení)
- kabelová vedení vn, kde se provádí:
 - pochůzková kontrola – 1 x za rok
 - preventivní údržba - 1 x za rok a dle operativních požadavků (vč. kontroly a měření uzemnění konstrukcí na nichž se kabely nacházejí)
- volná vedení nn, kabelová vedení nn
 - pochůzková kontrola – 1 x za 4 roky (smluvním vztahem je četnost upravena 1 x měsíčně)
 - preventivní údržba – 1 x za 4 roky a dle operativních požadavků (smluvním vztahem je četnost upravena na 1 x za rok)
- distribuční trafostanice vn/nn

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veoliaenergie.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN
EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001.



- prohlídka – 1 x za rok (smluvním vztahem je četnost upravena 1 x měsíčně)
- preventivní údržba – 1 x za 4 roky a dle operativních požadavků (smluvním vztahem je četnost upravena na 1 x za rok)
- ochrany a automatiky
 - pravidelné zkoušky - 1 x za 2 roky
- pravidelné revize rozvoden a sítí vn, nn – 1 x za 4 roky

7. Kvalita prováděné údržby

Společnost vzhledem k místu podnikání je dozorována a kontrolována OBÚ Ostrava a TIČR. LDS VPS má vyškolené své vlastní zaměstnance pro odborné řízení a zajištění provozu. Pověření zástupci provádějí pravidelné kontroly a řídí jednotlivé činnosti dodavatelů, včetně pravidelného vyhodnocování údržby. Kvalita prováděné údržby je dokladována v provozních knihách a v montážních zprávách předkládaných provozovateli LDS VPS jednotlivými dodavateli.

Provozovatel LDS VPS , hodnotí úroveň kvality jako vyhovující a požadované standardy dodávek elektřiny je schopen zabezpečit.

Odpovědný zástupce držitele licence: Ing. Ladislav Pawlas

Ing. Kamil Vrbka
výrobní ředitel

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veoliaenergie.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN
EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001.

